

NT/26/11/2021

Dębica: 23.12.2021r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Dostawę elementów rur preizolowanych” od Wykonawcy wpłynęło pytania do treści SWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

1. W wymaganiach dla złącz preizolowanych, zawartych w Części III SWZ - w opisie przedmiotu zamówienia - Zamawiający zawarł wymóg dla złącz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dostarczania przez dostawcę „w opakowaniu dostosowanym do zmieszania obu składników zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza.” Zapis ten wskazuje tylko na jednego producenta wyrobów preizolowanych, który jako jedyny spełnia te wymagania, tj. na firmę Logstor, co narusza zasadę równego traktowania i zachowania konkurencyjności - podstawowe zasady przetargu nieograniczonego. W przetargu nieograniczonym Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a wymagania zawarte w SWZ nie mogą ograniczać konkurencji w celu pozyskania przez Zamawiającego atrakcyjnych ofert i przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Na rynku jest wielu producentów systemów rur preizolowanych, oferujących równoważne materiały preizolowane, gdzie pianka do złącz dostarczana jest w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników (składnik A i składnik B) potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza (dostarczaną w dwóch pojemnikach właściwie oznakowanych - posiadających etykietę opisującą rodzaj składnika i średnicę nominalną rury przewodowej), gdzie mieszanie pianki odbywa się w zamkniętym naczyniu, tj. poprzez przelanie zawartości pojemnika ze składnikiem A do pojemnika ze składnikiem B. Zawarty w SWZ wymóg dostarczania pianki PUR w jednym pojemniku zawarty w SWZ, służy jedynie do ograniczenia konkurencji, co prowadzi do zawyżania cen materiałów preizolowanych a tym samym do zawyżania cen ofert przetargowych.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania złącz sieciowanych radiacyjnie z płynną pianką PUR dwuskładnikową, dostarczaną w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników (składnik A i składnik B) potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza (dostarczaną w dwóch pojemnikach właściwie oznakowanych - posiadających etykietę opisującą rodzaj składnika i średnicę nominalną rury przewodowej), gdzie mieszanie pianki odbywa się w zamkniętym naczyniu, tj. poprzez przelanie zawartości pojemnika ze składnikiem A do pojemnika ze składnikiem B?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby składniki pianki były w jednym opakowaniu. W związku z powyższym dopuszczone jest dostarczenie pianki w dwóch opakowaniach i mieszanie pianki w jednym z tych opakowań. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że takie rozwiązanie powoduje możliwość pozostawienia agresywnych resztek z drugiego składnika które nie są obojętne dla środowiska.

Podpis

PREZES ZARZADU

mgr inż. Tomasz Wróbel