

Dębica: 15.03.2018r.

Znak: NT.26.06.2018

## ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Dębicy informuje, iż w przetargu na:

### DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH.

od Wykonawcy wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Treść zapytań i odpowiedź poniżej:

**Pytanie:**

1. Według SIWZ w wymaganiach dla systemu zapisano „Temperatura pracy ciągłej min. 132°C” natomiast żywotność pianki określona na 30 lat przy temp. ciągłej +160°C. W związku z powyższym czy dopuszczają Państwo zaoferowanie wyrobów preizolowanych z systemem surowcowym pianki PUR posiadający badania żywotności dla 30 lat dla temp ciągłej 143,2°C?
2. Czy dopuszczają Państwo przedstawienie oferty na dostawę materiałów preizolowanych producenta posiadającego w swojej ofercie dwa systemy surowcowe pianki PUR, gdyż dla jednego jest spełniony warunek żywotności 30 lat przy temp. ciągłej + 160°C, a dla drugiego systemu surowcowego pianki PUR warunek dla współczynnika przewodności ciepłej izolacji przed starzeniem max 0,024W/mK?
3. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty z dnia 16.03.2018 na 22.03.2018 lub inny termin umożliwiający przygotowanie i złożenie oferty.

**Odpowiedzi:** Działając w oparciu o Regulami udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Dębicy

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów gorszych jak w SIWZ
2. Zamawiający określił współczynnik przewodności cieplnej izolacji przed starzeniem max 0,024 W/mK dla systemu. Potwierdzonego tego warunku powinno być wykazane w aprobacie technicznej.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert ze względu obawy nie dotrzymania terminu dostaw materiałów.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Główny Inżynier

Kociołek Grzegorz