



Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o. w Dębicy

NT/26/11/2019

Dębica, 05.12.2019r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Dostawa węzłów ciepłych” od Wykonawcy wpłynęło pytanie do treści SIWZ.

Treść pytania wraz z odpowiedziami poniżej.

1. Zgodnie z Tabelą nr 1 - Czy w dostawie węzłów jednofunkcyjnych c.o. (ul. Sikorskiego 1,3,5 oraz ul. Sikorskiego 7) należy przewidzieć stabilizator c.w.u.?

Odpowiedź: Węzły przewidziane dla obiektów Sikorskiego 1,3,5,7 są węzłami jednofunkcyjnymi dla co i nie należy dla nich przewidywać stabilizatora.

Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający przeprasza.

Kociotek Grzegorz