

Informacje techniczne o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej za rok 2024 – zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Infrastruktura przesyłowo-dystrybucyjna obejmuje trzy magistrale ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 36,8 km wykonane w średnicach rurociągów od 20 do 300 mm i pojemności 1070,7 m³. Układ przesyłowy zawiera 290 węzłów cieplnych, z czego 154 stanowi własność przedsiębiorstwa.

Stan eksploatowanej przez spółkę sieci ciepłowniczej należy ocenić jako dobry.

Modernizacja sieci ciepłowniczej dokonywana jest sukcesywnie przy założeniu maksymalizacji korzyści wynikających z ograniczenia strat ciepła w procesie przesyłania i dystrybucji. Możliwość przyłączenia do sieci koncertuje się na budynkach położonych w bliskiej odległości od infrastruktury ciepłowniczej. Perspektywa rozwoju sieci ciepłowniczej dotyczy przede wszystkim budynków w obrębie Jednostki Obrony Terytorialnej przy ul. Kościuszki.

Sieć nr 1 zasilana ze źródeł K-15 przy ul. Rzecznej 1A oraz EC-1 i OZE 1 przy ul. 3 Maja

Tabela regulacyjna wody sieciowej: 130°/70°

Ciśnienie: zasilanie max 0,75 MPa, powrót max 0,4 MPa

Sieć nr 2 zasilana ze źródła K-4 przy ul. Sobieskiego 13

Tabela regulacyjna wody sieciowej: 90°/70°

Ciśnienie: zasilanie max 0,45 MPa, powrót max 0,25 MPa

Sieć nr 3 zasilana ze źródła K-5 przy ul. Batorego 14 i Sobieskiego 6

Tabela regulacyjna wody sieciowej: 90°/70°

Ciśnienie: zasilanie max 0,35 MPa, powrót max 0,22 MPa

Sieć nr 4 zasilana ze źródła K-3 przy ul. Strażackiej 10

Tabela regulacyjna wody sieciowej: 90°/70°

Ciśnienie: zasilanie max 0,35 MPa, powrót max 0,22 MPa

Sieć nr 5 zasilana ze źródła K-1 przy ul. Mościckiego 21

Tabela regulacyjna wody sieciowej: 90°/70°

Ciśnienie: zasilanie max 0,35 MPa, powrót max 0,22 MPa

Sieć nr 6 zasilana ze źródła K-7 przy ul. Rzeszowskiej 20

Tabela regulacyjna wody sieciowej: 90°/70°

Ciśnienie: zasilanie max 0,35 MPa, powrót max 0,22 MPa